

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дворец творчества»

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск
ул. Советская, д. 17
тел. (34394) 5-06-95, факс. (34394) 5-06-95
эл.почта: ddt-kruf@yandex.ru
ОГРН 1026601230754
ИНН 6619006545 КПП 661901001
исх. № 38
от «13» августа 2018 г.
г. Красноуфимск

Заместителю руководителя
Уральского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
Волкову Ф.К.

**Отчет по выполнению предписания № Св-2621-р-п от 08.06.2018 года
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (ростехнадзор) Уральское управление.**

№ п/п	Выявленные нарушения	Примечание
1.	Не проводилась проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным	Выполнено
2.	Не пересмотрена инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В в связи с выходом новых Правил	Выполнено
3.	Не пересмотрена должностная инструкция техника-электрика в связи с выходом новых правил по охране труда	Выполнено
4.	На лицевой стороне щитов и сборок отсутствуют надписи с указанием наименования (щита или сборки), соответствующего диспетчерскому наименованию	Выполнено
5.	На КЛ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номер или наименование линии	Выполнено
6.	На приводах коммутационных аппаратов отсутствуют надписи указывающие их положение «вкл», «откл»	Выполнено
7.	Не проводились испытания и измерения сопротивления изоляции КЛ – 0,4 кВ от траверсы ввода до ВРУ-0,4 кВ	Выполнено

Зам. директора МАУДО «Дворец творчества»



А.И. Коньшева