



Утверждаю:

директор МАУДО «Дворец творчества»

Е.А. Щербакова

«09» апреля 2018 г.

АКТ

**проведения технического обслуживания
и проверки внутренних пожарных кранов
от 09.04.2018 г.**

Комиссия в составе:

председатель – А.И. Конышева, заместитель директора;

члены комиссии: - Кузнецова Т.С., ответственный по ОТ и ТБ;

- Токачев Д.А., рабочий по комплексному обслуживанию здания в соответствии с п. 55, п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. провела визуальный осмотр, техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов.

Внутренние пожарные краны (ПК-1, ПК-2) проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации.

Пожарные рукава просушены, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам.

Председатель комиссии _____

А.И. Конышева

Члены комиссии: _____

Т.С. Кузнецова

Д.А. Токачев