

ООО «Сигнал»

Адрес: г. Красноуфимск, ул. Кирова, 31

Тел. 2-44-98

Акт проверки огнетушителей от 07 мая 2018 г.

Марка огнетушителя

ОУ-5 8 шт., ОУ-3 12 шт., ОП-5 3 шт.

От кого МАУДО «Дворец творчества»

Адрес: г. Красноуфимск, ул. Советская, 17

При контрольном взвешивании огнетушителей утечка заряда составляет:

ОУ-5 № 20528, 8271, 9845, 20412, 52610, 48334, 51537, 45680 – соответствуют
норме;

ОУ-3 № 17280, 34095, 125320, 53633, 4529, 327356, 036000, 024216, 3234399,
86195, б/н 1 шт. – соответствуют норме;

ОУ-5 б/н 1 шт. – требуется перезарядка;

ОП -5 б/н 3 шт. – соответствуют норме;

Замена раструба - 5 шт.

Перезарядка произведена, все огнетушители находятся в работоспособном состоянии.

ООО «Сигнал»

