



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79  
E-mail: [info@ural.gosnadzor.ru](mailto:info@ural.gosnadzor.ru)

г. Красноуфимск  
(место составления акта)

“ 08 ” июня 20 18 г.  
(дата составления акта)

14-00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица – муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества»  
№ Св-2621-р**

По адресу/адресам: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 17.

(место проведения проверки)

на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(далее Уральское управление Ростехнадзора) Волкова Ф.К. от 24.05.2018 г. № Св-2621-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

проводится плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества», (далее – МАУ ДО «Дворец творчества»), ИНН 6619006545, ОГРН 1026601230754.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения осмотра:

« 04 » июня 2018 г. с 10 час. 00 мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

« 08 » июня 2018 г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до 14 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения осмотра филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность осмотра: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


С копией распоряжения/приказа Ростехнадзора от 24.05. 2018 г. № Св-2621-р о проведении проверки ознакомлена, (заполняется при выездной проверке): Директор МАУ ДО «Дворец творчества»

Щербакова Елена Александровна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лица, проводившие осмотр:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность
1.	Усолкин Александр Григорьевич	Главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) осмотр; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении осмотра присутствовал:

Техник-электрик Поляков Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения осмотра члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по осмотру).

МАУ ДО «Дворец творчества» эксплуатирует электроустановки до 1000 В:– от ТП-2129 по ВЛ-0,4 кВ ф. «Советская». От траверсы ввода - КЛ-0,4 кВ (АВВГ 4х50 длиной 25 м), ВРУ-0,4 кВ, групповые, распределительные сети освещения мощностью 25 кВт в соответствии с контрактом на поставку электрической энергии № 150400 заключенному с ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 01.01.2018 г. и составленным актам разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности от 22.08.2011 г. между Красноуфимским РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» и потребителем.

В акте приняты следующие сокращения нормативно-технических документов:

ПУЭ	– Правила устройства электроустановок 6 и 7 издания;
ПТЭЭП	– Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.2003;
ПОТ ЭЭ	– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом № 328н от 24 июля 2013 г.
ИПиИСЗ	– Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 №261.

В ходе проведения осмотра: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Не проводилась проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным	ПТЭЭП п. 1.2.6	Техник-электрик Поляков Д.А.
2	Не пересмотрена инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В в связи с выходом новых Правил	ПТЭЭП п. 1.2.6	Техник-электрик Поляков Д.А.
3	Не пересмотрена должностная инструкция техника-электрика в связи с выходом новых правил по охране труда	ПТЭЭП п. 1.2.2	Техник-электрик Поляков Д.А.
4	На лицевой стороне щитов и сборок отсутствуют надписи с указанием наименования (щита или сборки), соответствующего диспетчерскому наименованию	ПТЭЭП п.2.12.5	Техник-электрик Поляков Д.А.
5	На КЛ-0,4 кВ отсутствуют бирки с указанием марки, напряжения, сечения, но-	ПТЭЭП п.2.4.5	Техник-электрик Поля-

	мер или наименование линии		ков Д.А.
6	На приводах коммутационных аппаратов отсутствуют надписи указывающие их положение «вкл», «откл»	ПТЭЭП п.2.2.13	Техник-электрик Поляков Д.А.
7	Не проводилась испытания и измерения сопротивления изоляции КЛ-0,4 от траверсы ввода до ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п. 2.12.17	Техник-электрик Поляков Д.А.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Прилагаемые к акту проверки документы:

1. Предписание № Св-2621-р-п от 08.06.2018 г.
2. Документы, фотоматериалы на электронном носителе.

Акт проверки составил:

Главный государственный инспектор  
(ФИО, должность лиц, проводивших осмотр)

  
(подпись) А.Г. Усолкин

С актом осмотра ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУ ДО «Дворец творчества» Щербакова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

 20 18 г.  
(подпись)