

Утверждено:

приказом № 1/1-ОД от 09.01.2020 г.

и.о. директора МАУДО «Дворец творчества»


А.И. Конышевой

Инструкция

по действиям дежурного администратора при срабатывании пожарной сигнализации с выводом на ПАК «Стрелец – мониторинг» в подразделение пожарной охраны

Срабатывание пожарной сигнализации — это ситуация, которая требует четких и оперативных действий.

Дежурный, принявший сигнал тревоги от системы пожарной сигнализации, должен сделать следующее:

- Определить местоположение (помещение) сработавшего датчика пожарной сигнализации;
- Без замедления сообщить о срабатывании сигнализации в пожарную часть (73 ПЧ ФПС г. Красноуфимска) по телефону «101» или «112» при этом обязательно указать:
 - адрес объекта: г. Красноуфимск, ул. Советская, 17;
 - название учреждения — МАУДО «Дворец творчества»;
 - место возгорания (срабатывания датчика);
 - назвать причину срабатывания сигнализации;
 - сообщить свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
 - указать сколько пострадавших, для вызова скорой помощи;
 - уточнить, кто принял вызов.

Не прерывая вызов, незамедлительно проследовать самому (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром выяснить на месте обстоятельства срабатывания датчика — пожар, или ложное срабатывание.

Действия при срабатывании пожарной сигнализации в случае пожара:

1. Подтвердить информацию о пожаре диспетчеру пожарной охраны;
2. Объявить тревогу, доложив об обстановке администрации объекта;
3. Действовать по плану действий администрации и персонала в случае возникновения пожара:
 - Включить систему оповещения людей о пожаре (если не включилась автоматически);
 - Организовать эвакуацию людей с объекта и проверить по спискам;
 - Выполнить эвакуацию ценной документации, имущества, оборудования и прочих материальных ценностей с объекта возгорания;
 - Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и доложить сложившуюся обстановку.

Действия при ложном срабатывании(неисправности)пожарной сигнализации:

1. Подтвердить информацию о ложном срабатывании диспетчеру пожарной охраны;
2. Осуществить сброс сигнала;
3. Принять меры по дополнительной охране помещения;
4. Сообщить о случившемся в организацию, которая занимается обслуживанием систем автоматической пожарной сигнализации на данном объекте.
5. О тревожном сигнале и принятых мерах необходимо сделать запись в специальном журнале.